

LUFA-ITL GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Fax: +49(0431)1228-498
eMail: zentrale@lufa-itl.de www.agrolab.de

LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

MAUGSTRUP VANDVÆRK V. CHR. GREVE HANSEN
HADERSLEVVEJ 7
MAUGSTRUP
6500 VOJENS
DÄNEMARK

Dato 23.05.2013
Kundenr. 10047089
Side 1 af 2

ANALYSERAPPORT

Ordrenr. 1026903

Analyse nr.	442346 Drikkevand
Ordre	Maugstrup Vandværk - Begrænset kontrol
Prøvens ankomst	16.05.2013
Prøvetagning	16.05.2013 08:15
Prøvetager	AL-North Heidi Rossander
Kunde-prøvebetegnelse	30121740
Formål	Drikkevandskontrol, ledningsnet
Omfang	Begrænset
Udtagningssted	Maugstrup Vandværk - Ledningsnet
.	Haderslevvej 7, 6500 Vojens, Bryggers
Gade	Haderslevvej 7
Postnummer/Sted	6500 Vojens
Anlægs-ID	119421

	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Fysisk-kemisk Parameter						
pH-værdi (Feltmåling)		7,65		0,1	7 - 8,5	DS EN ISO 10523
Temperatur (Feltmåling)	°C	11,0		0		DIN 38404-C4
Ledningsevne ved 25°C (Feltmåling)	mS/m	38	0,4	1	⁶⁾	DS/EN 27888 C8
Sensorisk undersøgelse						
Farve (Feltmåling)		Ingen				DS/EN ISO 7887
Klarhed (Feltmåling)		Klar				visuel
Lugt (Feltmåling)		Ingen lugt				DEV B1/B2
Smag (Feltmåling)		Ingen				DEV B1/B2
Uorganiske sporstoffer						
Jern	mg/l	0,23	0,003	0,01	0,2	DS/ISO 17294-2
Gasser						
Fri oxygen (O ₂) (feltmåling)	mg/l	7,7	0,07	0,2	5 ⁸⁾	DS/EN 25814
Mikrobiologisk undersøgelse						
Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	80		0	200	DS/EN 6222
E. coli	CFU/100ml	1		0	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme bakt.	CFU/100ml	1		0	0	DIN EN ISO 9308-1

6) Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m.

8) Minimumskrav

LUFA-ITL GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Fax: +49(0431)1228-498
eMail: zentrale@lufa-itl.de www.agrolab.de

Dato 23.05.2013
Kundenr. 10047089
Side 2 af 2

Ordrenr. 1026903 Analyse nr. 442346

De følgende parametre overskrider grænseværdien eller ligger uden for det påkrævede område

Analyseparametre	Værdi	Enhed	
Jern	0,23	mg/l	Over maks. værdi
E. coli	1	CFU/100ml	Over maks. værdi
Coliforme bakt.	1	CFU/100ml	Over maks. værdi

**LUFA - ITL Sabine Nørgaard, Tlf. /78775451
eller Mia Nielsen 7877 5453
kundeservice drikkevand**

Denne elektronisk overførte rapport er kontrolleret og godkendt. Rapporten svarer til kravene i ISO/IEC 17025:2005 og er uden underskrift gældende

Fordelingsliste

MAUGSTRUP VANDVÆRK V. CHR. GREVE HANSEN

Testens begyndelse: 16.05.13
Testens afslutning: 23.05.13

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.