

# LUFA-ITL GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany  
Fax: +49(0431)1228-498  
eMail: zentrale@lufa-itl.de www.agrolab.de

**LUFA - ITL** Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

MAUGSTRUP VANDVÆRK V. CHR. GREVE HANSEN  
HADERSLEVVEJ 7  
MAUGSTRUP  
6500 VOJENS  
DÄNEMARK

Dato	26.05.2013
Kundenr.	10047089
Ordrenr.	1129567
Side	1

## ANALYSERAPPORT

### Maugstrup Vandværk - Begrænset kontrol

Til kunden,

vedlagt analyserapporten.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontakte vores kundeservice.

Denne rapport med ordrenr° 1129567 indeholder analysen/-erne: 446220 - 446221.

Med venlig hilsen

**LUFA - ITL Sabine Nørgaard, Tlf. /78775451  
eller Mia Nielsen 7877 5453  
kundeservice drikkevand**

#### Fordelingsliste

MAUGSTRUP VANDVÆRK V. CHR. GREVE HANSEN

Testens begyndelse: 21.05.13

Testens afslutning: 26.05.13

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.

LUFA-ITL GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany  
Fax: +49(0431)1228-498  
eMail: zentrale@lufa-itl.de www.agrolab.de

**LUFA - ITL** Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

MAUGSTRUP VANDVÆRK V. CHR. GREVE HANSEN  
HADERSLEVVEJ 7  
MAUGSTRUP  
6500 VOJENS  
DÄNEMARK

Dato 26.05.2013  
Kundenr. 10047089  
Side 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

**Ordrenr. 1129567**

Analyse nr.	<b>446220 Drikkevand</b>
Ordre	<b>Maugstrup Vandværk - Begrænset kontrol</b>
Prøvens ankomst	<b>21.05.2013</b>
Prøvetagning	<b>22.05.2013 08:34</b>
Prøvetager	<b>AL-North Steffen Koch Sjødahl</b>
Kunde-prøvebetegnelse	<b>Haderslevvej 7</b>
Formål	<b>Drikkevandskontrol, ledningsnet</b>
Omfang	<b>Andet</b>
Udtagningssted	<b>Maugstrup Vandværk - Ledningsnet</b>
.	<b>Haderslevvej 7, 6500 Vojens, Bryggers</b>
Gade	<b>Haderslevvej 7</b>
Postnummer/Sted	<b>6500 Vojens</b>
Anlægs-ID	<b>119421</b>

	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
<b>Fysisk-kemisk Parameter</b>						
Temperatur (Feltmåling)	°C	<b>12,4</b>		0		DIN 38404-C4
<b>Sensorisk undersøgelse</b>						
Farve (Feltmåling)		<b>Ingen</b>				DS/EN ISO 7887
Klarhed (Feltmåling)		<b>Klar</b>				visuel
Lugt (Feltmåling)		<b>Ingen lugt</b>				DEV B1/B2
<b>Mikrobiologisk undersøgelse</b>						
Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	<b>10</b>		0	200	DS/EN 6222
Kimtal ved 37°C	CFU/1ml	<b>0</b>		0	20	DS/EN 6222
E. coli	CFU/100ml	<b>0</b>		0	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme bakt.	CFU/100ml	<b>0</b>		0	0	DIN EN ISO 9308-1

**Vandet overholder kvalitetskravene i BEK Nr. 1024 af 31/10/2011.**

**LUFA - ITL Sabine Nørgaard, Tlf. /78775451  
eller Mia Nielsen 7877 5453  
kundeservice drikkevand**

Denne elektronisk overførte rapport er kontrolleret og godkendt. Rapporten svarer til kravene i ISO/IEC 17025:2005 og er uden underskrift gældende

### Fordelingsliste

MAUGSTRUP VANDVÆRK V. CHR. GREVE HANSEN

# LUFA-ITL GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany  
Fax: +49(0431)1228-498  
eMail: zentrale@lufa-itl.de www.agrolab.de

**LUFA - ITL** Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

MAUGSTRUP VANDVÆRK V. CHR. GREVE HANSEN  
HADERSLEVVEJ 7  
MAUGSTRUP  
6500 VOJENS  
DÄNEMARK

Dato 26.05.2013  
Kundenr. 10047089  
Side 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

### Ordrenr. 1129567

Analyse nr.	<b>446221 Drikkevand</b>
Ordre	<b>Maugstrup Vandværk - Begrænset kontrol</b>
Prøvens ankomst	<b>21.05.2013</b>
Prøvetagning	<b>22.05.2013 08:45</b>
Prøvetager	<b>AL-North Steffen Koch Sjødahl</b>
Kunde-prøvebetegnelse	<b>Rentvandsafgang</b>
Formål	<b>Drikkevandskontrol, vandværk</b>
Omfang	<b>Andet</b>
Udtagningssted	<b>Maugstrup Vandværk</b>
.	<b>Rentvandsafgang</b>
Gade	<b>Ringgade</b>
Postnummer/Sted	<b>DK-6500 Vojens</b>
Anlægs-ID	<b>119421</b>

	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
<b>Fysisk-kemisk Parameter</b>						
Temperatur (Feltmåling)	°C	<b>10,3</b>		0		DIN 38404-C4
<b>Sensorisk undersøgelse</b>						
Farve (Feltmåling)		<b>Ingen</b>				DS/EN ISO 7887
Klarhed (Feltmåling)		<b>Klar</b>				visuel
Lugt (Feltmåling)		<b>Ingen lugt</b>				DEV B1/B2
<b>Mikrobiologisk undersøgelse</b>						
Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	<b>4</b>		0	50	DS/EN 6222
Kimtal ved 37°C	CFU/1ml	<b>2</b>		0	5	DS/EN 6222
E. coli	CFU/100ml	<b>0</b>		0	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme bakt.	CFU/100ml	<b>0</b>		0	0	DIN EN ISO 9308-1

**Vandet overholder kvalitetskravene i BEK Nr. 1024 af 31/10/2011.**

**LUFA - ITL Sabine Nørgaard, Tlf. /78775451  
eller Mia Nielsen 7877 5453  
kundeservice drikkevand**

Denne elektronisk overførte rapport er kontrolleret og godkendt. Rapporten svarer til kravene i ISO/IEC 17025:2005 og er uden underskrift gældende

#### Fordelingsliste

MAUGSTRUP VANDVÆRK V. CHR. GREVE HANSEN