



LUFA-ITL GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany  
Fax: +49(0431)1228-498  
eMail: zentrale@lufa-itl.de

LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

MAUGSTRUP VANDVÆRK V. CHR. GREVE HANSEN  
HADERSLEVVEJ 7  
MAUGSTRUP  
6500 VOJENS  
DÄNEMARKDato 16.06.2011  
Kundenr. 10047089  
Side 1 af 2

## ANALYSERAPPORT

### Ordrenr. 846063

Analyse nr. **593637 Drikkevand**  
Ordre **Maugstrup Vandværk - Mikrobiologi**  
Prøvens ankomst **09.06.2011**  
Prøvetagning **09.06.2011**  
Prøvetager **AL-North Heidi Rossander**  
Kunde-prøvebetegnelse **30079510**  
Prøvetagningstidspunkt **08:00**  
Formål **Drikkevandskontrol, vandværk**  
Omfang **Andet**  
Udtagningssted **Maugstrup Vandværk**  
.  
Gade **Ringgade**  
Postnummer/Sted **DK-6500 Vojens**  
ID for interface **119421**

	Enhed	Påvisnings- Resultat	grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
<b>Sensorisk undersøgelse</b>						
Farve (Feltmåling)		<b>Ingen</b>				DIN EN ISO 7887 C1
Klarhed (Feltmåling)		<b>Klar</b>				visuel
Lugt (Feltmåling)		<b>Ingen lugt</b>				DEV B1/B2

### Fysisk-kemisk Parameter

	Enhed	Påvisnings- Resultat	grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Temperatur (Feltmåling)	°C	<b>10,0</b>		0		DIN 38404-C4

### Mikrobiologisk undersøgelse

	Enhed	Påvisnings- Resultat	grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	<b>78</b>		0	50	DIN EN 6222 K5
Kimtal ved 37°C	CFU/1ml	<b>21</b>		0	5	DIN EN 6222 K5
E. coli	CFU/100ml	<b>0</b>		0	0	DIN EN ISO 9308-1 K12
Coliforme bakt.	CFU/100ml	<b>7</b>		0	0	DIN EN ISO 9308-1 K12

### De følgende parametre overskrider grænseværdien eller ligger uden for det påkrævede område

Analyseparametre	Værdi	Enhed	
Kimtal ved 22°C	<b>78</b>	CFU/1ml	Over maks. værdi
Kimtal ved 37°C	<b>21</b>	CFU/1ml	Over maks. værdi
Coliforme bakt.	<b>7</b>	CFU/100ml	Over maks. værdi

LUFA - ITL Herr Dr. Holst, Tlf. +49431/1228-200  
el. kontoret i Tommerup, K. Diedrichsen 6340 5205  
Kundeservice Drikkevand

Denne elektronisk overførte rapport er kontrolleret og godkendt. Rapporten svarer til kravene i ISO/IEC



Dato 16.06.2011  
Kundenr. 10047089  
Side 2 af 2

**Ordrenr. 846063    Analyse nr. 593637**  
**17025:2005 og er uden underskrift gældende**

**Fordelingsliste**

**MAUGSTRUP VANDVÆRK V. CHR. GREVE HANSEN**

*Testens begyndelse: 10.06.11*

*Testens afslutning: 16.06.11*

*Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.*