



LUFA-ITL GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Fax: +49(0431)1228-498
eMail: zentrale@lufa-itl.de

LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

MAUGSTRUP VANDVÆRK V. CHR. GREVE HANSEN
HADERSLEVVEJ 7
MAUGSTRUP
6500 VOJENS
DÄNEMARKDato 19.07.2011
Kundenr. 10047089
Side 1 af 2

ANALYSERAPPORT

Ordrenr. 858868

Analyse nr. **628051 Drikkevand**
Ordre **Maugstrup Vandværk - Mikrobiologi**
Prøvens ankomst **13.07.2011**
Prøvetagning **13.07.2011**
Prøvetager **AL-North Steffen Lang**
Kunde-prøvebetegnelse **30022540**
Prøvetagningstidspunkt **07:30**
Formål **Drikkevandskontrol, ledningsnet**
Omfang **Andet**
Udtagningssted **Maugstrup Vandværk - Ledningsnet**
. **Haderslevvej 7, Bryggers**
Anlægs-ID **119421**
Bemærk:
Opfølgning af mikrobiologi.

Enhed	Påvisnings- Resultat	grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Sensorisk undersøgelse					
Farve (Feltmåling)		Ingen			DIN EN ISO 7887 C1
Klarhed (Feltmåling)		Klar			visuel
Lugt (Feltmåling)		Ingen lugt			DEV B1/B2

Fysisk-kemisk Parameter

Temperatur (Feltmåling)	°C	16,2	0		DIN 38404-C4
-------------------------	----	-------------	---	--	--------------

Mikrobiologisk undersøgelse

Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	6	0	200	DIN EN 6222 K5
Kimtal ved 37°C	CFU/1ml	1	0	20	DIN EN 6222 K5
E. coli	CFU/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1 K12
Coliforme bakt.	CFU/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1 K12

Vandet overholder kvalitetskravene i BEK Nr. 1449.LUFA - ITL Herr Dr. Holst, Tlf. +49431/1228-200
el. kontoret i Tommerup, K. Diedrichsen 6340 5205
Kundeservice Drikkevand

Denne elektronisk overførte rapport er kontrolleret og godkendt. Rapporten svarer til kravene i ISO/IEC 17025:2005 og er uden underskrift gældende

Fordelingsliste

MAUGSTRUP VANDVÆRK V. CHR. GREVE HANSEN



Dato 19.07.2011
Kundenr. 10047089
Side 2 af 2

Ordrenr. 858868 Analyse nr. 628051

Testens begyndelse: 14.07.11

Testens afslutning: 19.07.11

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.