

## Oplysning om vandkvalitet

i henhold til bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001:

	Målt 2020	Maks. værdi:
Hårdhed:	9,4° dH	
Jern:	63 µg/l	200 µg/l
Mangan:	< 2,0 µg/l	50 µg/l
Nitrat:	0,864 mg/l	50 mg/l
Nikkel:	< 0,1 µg/l	20 µg/l
Fluorid:	0,23 mg/l	1,5 mg/l
Kimtal 22°	1	200
E coli	0	0

Der er **ikke** fundet pesticid-rester.